ALcontrol Laboratories

ALcontrol AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 16204290

Uppdragsgivare

Burnäsets Samfällighetsfören.
c/o Bo Lindberg

Nödmyntsgatan 10
587 39 LINKÖPING

Avser

Dricksvattenkontroll ***Dricksvatten för enskild förbrukning***

Anläggning	:	Burnäset
Provplats	:	Se provets märkning
Analysomfattning	:	Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	:	2016-06-08	Ankomstdatum	:	2016-06-08
Provtagningstidpunkt	:	1130	Ankomsttidpunkt	:	1240
Temperatur vid provtagning	:	13 °C	Temperatur vid ankomst	:	8 °C
Provtagare	:	Bo Lindberg	Ansättningsdatum	:	2016-06-08
Provets märkning	:	SOMMARVATTEN			

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	470		cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	E coli	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37°C	< 1		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.alcontrol.se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller brunnsvatten.alcontrol.se.

Linköping 2016-06-11
Rapporten har granskats och godkänts av

Mats Lindgren
Laboratoriechef
Kontrollnr 0169 8934 7697 5777

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.